

Картотека выполненных объектов



ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Гидроизоляция примыкания в заглубленной части здания



4500

Жилой комплекс



Подготовка примыкания к инъектированию.

Жилой комплекс



Установка пакеров БМ 1100, зачеканка примыкания Стармекс РМЗ.

Жилой комплекс




Вид перед инъектированием Манопур 15 с последующим инъектированием Манопур 143.

Жилой комплекс



Инъектирование примыкания

Жилой комплекс



Вид после инъектирования Манопур 15 и Манопур 143

Жилой комплекс




Вид после инъектирования Манопур 15 и Манопур 143

Жилой комплекс



Материалы Гидрозо на объекте

Жилой комплекс



Итоговый вид на примыкание после завершения работ

Сводная информация об объекте



Вид работ

Инъектирование
Гидроизоляция

Вид объекта

Жилые здания

Площадь, кв.м.

550

Местоположение

г. Подольск

Дата проведения работ

Ноябрь 2018

Материалы и оборудование

Манопур 15
Манопур 143
БМ 1100 Пакер с цанговой
головкой, 13/110 мм, алюминий
Стармекс РМЗ